

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86
тел.(3435) 25-45-70
E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе
юридического лица

30.04.2021 г. 12 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-09/8633 от 24.03.2021 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области И.А.Власова

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, ДОМ 3А

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

МАОУ СОШ № 6 Г.НЕВЬЯНСКА

624191, г. Невьянск, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, ДОМ
3А

Дата и время проведения выездной проверки: с 05.04.2021 09:00 по 30.04.2021 12:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	12.04.2021	с 11-00 до 13-00	2 часа	МАОУ СОШ № 6 Г.НЕВЬЯНСКА, 624191, г. Невьянск, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, ДОМ 3А

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор Бицота Ирина Николаевна 24.03.2021

фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Лялеко Наталия Васильевна

заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

Добрынина Алла Юрьевна

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

При проведении проверки присутствовали:

Директор Бицота Ирина Николаевна, заместитель директора по АХЧ Ермаков Илья Сергеевич

При проведении проверки осуществлялась Фотосъемка камерами мобильных телефонов Samsung Galaxy M21, Samsung A50

О проведении фотосъемки _____ уведомлена (а) _____

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2.	адрес	624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, ДОМ 3А
3.	дата регистрации	19.02.2019
4.	ИНН	6682015336
5.	ОКПО	
6.	ОГРН	1196658012231
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	нет
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	
12.	руководитель: ФИО, должность	БИЦЮТА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	89122234905,maou6_nev@mail.ru

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	МАОУ СОШ № 6 Г.НЕВЬЯНСКА						
2.	адрес	624191, г. Невьянск, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, ДОМ 3А						
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее						
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	нет						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	БИЦЮТА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ДИРЕКТОР						
9.	телефон, факс, e-mail	89122234905,maou6_nev@mail.ru						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	100	0	1000	0	0	0
		женщины	85					
		подростки 15-17 лет						
Предмет проверки								
№п/п	наименование НД							
1.	ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.							
2.	ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.							
3.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания							
4.	Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.							
5.	Закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ Об иммунопрофилактике инфекционных болезней.							
6.	СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг							
7.	СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий							
8.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения							
9.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи							
10.	Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 № 29н Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся							

	обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
11.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
12.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
13.	СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний.
14.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
15.	СП 3.1.2.3162-14 Профилактика коклюша.
16.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
17.	СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции.
18.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
19.	СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами
20.	СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)
21.	СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
22.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
23.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
24.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение
25.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.
26.	Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ Об отходах производства и потребления.
27.	Приказ Минтруда РФ 988н Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры

Описательная часть

Плановая выездная проверка проводилась на основании распоряжения № 01-01-01-03-09/8633 от 24.03.2021 г., срок проведения проверки с 05.04.2021 по 30.04.2021 года.

В школе работает 51 человек, из них 36 учителей, 1 социальный педагог.

Вход в школу обучающихся организован через 2 центральных входа и вход начальной школы, с целью недопущения обучающихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний организовано проведение термометрии бесконтактными термометрами.

За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, кроме уроков, на которых необходимо использование специального оборудования (физика, химия, информатика, технология).

При организации учебного процесса используется мебель для учебных заведений, изготовленная Федеральным казённым учреждением "Исправительная колония № 13 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области", при этом в нарушение п. 7.2 ст. 5 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) и п.5.3.1 ГОСТ 22046-2016 "Межгосударственный стандарт. Мебель для учебных учреждений. Общие технические условия" осуществляется производство и выпуск в обращение продукции в отсутствие обязательной маркировки, а именно без информации на маркировке об обозначении стандарта (указан ГОСТ 22046-2002, утративший силу с 01.05.2018 г.), о едином знаке обращения на рынке, приведена не полная информация о дате изготовления (указан только год изготовления)

При проведении проверки была проведена оценка документов, подтверждающих соответствие мебели законодательству о техническом регулировании:

Представлена копия сертификата соответствия № ЕАЭС КГ417/016.RU.02.00473 со сроком действия с 29.10.2019 по 29.10.2020 включительно, выданном на продукцию – «Мебель для учебных заведений», соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Из анализа информации с общедоступного официального сайта Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии (Евразийская Экономическая Комиссия) (<https://portal.eaeunion.org/sites/commonprocesses/ru-ru/Pages/ConformityDocsRegistryDetails.aspx>), установлено, что сертификат соответствия № ЕАЭС КГ417/016.RU.02.00473 со сроком действия с 29.10.2019 по 29.10.2020, выданный органом по сертификации ОсОО «Сертификат-Перспектива», аттестат аккредитации № КГ 417/КЦА.ОСП.016 от 04.04.2016, место нахождения Кыргызская республика, г.Бишкек, 12 мкр, д.8, кв.24, адрес осуществления деятельности Кыргызская республика, г.Бишкек, Чуй, 164А, каб.502, в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии отсутствует.

В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.09.2017 N 127 "О Порядке формирования и ведения единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии" в единый реестр включаются сведения о выданных сертификатах соответствия и зарегистрированных декларациях о соответствии продукции требованиям технических регламентов Союза (технических регламентов

Таможенного союза), а также о сертификатах соответствия и декларациях о соответствии на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме (далее соответственно - сертификаты соответствия по единой форме, декларации о соответствии по единой форме, единый перечень). Формирование и ведение единого реестра осуществляются Комиссией на основании сведений из национальных частей единого реестра, указанных в пунктах 10 - 13 настоящего Порядка и представляемых в Комиссию уполномоченными органами в электронном виде.

По информации в национальной части единого реестра действие сертификата прекращено (<http://swis.trade.kg/Registry/CertificateOfConformity>).

30.04.2021 года представлена информация о действующем сертификате соответствия ТС RUC-RU.AU04.B.02600 от 19.09.2017, действует до 18.09.2022 года

При осмотре территории школы 12.04.2021г, установлено:

Примерно на расстоянии 100-150 метров от школы оборудована остановка для школьного транспорта.

Территория школы оборудована асфальтовыми дорожками, площадки для занятия спортом, игровые имеют полимерное покрытие.

Территория школы чистая.

На собственной территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

На площадке для сбора отходов установлены два контейнера с закрывающимися крышками. Один контейнер почти пустой, другой полностью заполнен. Крышки у контейнеров открыты. (фотография №1) Обследован подвал школы- подвал сухой; имеются помещения с оборудованием для вентиляции; складское помещение со строительными материалами, лампами.

На каждом этаже в начальной и средней школе размещены туалеты для мальчиков и девочек.

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями.

В туалетах для мальчиков имеются писсуары, оборудованные перегородками.

Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах.

Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте имеются специальные помещения, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалета имеет бумажную маркировку «туалет пол» которая различается только надписью (не отличается от другого инвентаря) и храниться вместе с другим инвентарем. (помещение №151). (фотография № 2,3,4)

Уборочного инвентаря для уборки туалетов на этаже №2,3,4- нет.
Используется дезинфицирующее средство «TAB-DZ»

Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

Отсутствует инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора в помещении №308. (фотография № 11,12,13,14,15)

При осмотре помещения туалета, расположенного напротив кабинета ОБЖ №279: в туалете для мальчиков имеется поврежденная стена (керамическая плитка отпала); в туалете для девочек отсутствует емкость для антисептического раствора. (фотография № 16,17,18,19,20).

При организации питьевого режима в школе имеются установки с дозированным розливом воды. При этом отсутствуют одноразовые стаканчики. Емкости для сбора посуды, пустые. В зоне рекреации третьего этажа не установлена емкость для сбора посуды. В начальной школе, в классах, имеются пластмассовые стаканчики, с фамилией ученика. (фотография №21,22,23,24,25)

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-09-13/02-3559-2021 от 29.03.2021г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе 12.04.2021г. проведена плановая проверка МАОУ СОШ № 6 Г.НЕВЬЯНСКА, расположенного по адресу Свердловская область, г. Невьянск, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, ДОМ 3А, в рамках которой были отобраны пробы:

- 1 проба воды питьевой на микробиологические и санитарно- химические показатели
- 1 проба дезинфицирующего средства «TABDZ» 0,06% раствор
- 6 проб параметров микроклимата

Все пробы удовлетворительные, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний №№ 9.9052 от 19.04.2021г., 9.9099 от 16.04.2021г., № 9.П-4926 от 09.04.2021, выданными Аккредитованным испытательным лабораторным центром Нижнетагильского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОССТУ.0001.510431).

Также проведена экспертиза личных медицинских книжек

Экспертиза личных медицинских книжек сотрудников МАОУ СОШ № 6 г. Невьянска, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, дом 3А проведена с 12.04.2021г. по 21.04.2021г.

В ходе проведения экспертизы установлено:

Согласно списочному составу сотрудников на предприятии работает 51 человек, из них 39 женщин, 12 мужчин. На проверку представлено 45 личных медицинских книжек. На момент проверки 12.04.2021г. не представлены на проверку личные медицинские книжки следующих сотрудников: заместителя директора Малышева А.Г., инженера по охране труда Никитенко Т.И., социального педагога Акуловой Е.Ю., учителя английского языка Вагановой Е.В., учителя начальных классов Ковалевой А.А., учителя начальных классов Медведевой Л.Е., вследствие чего оценить своевременность прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинопрофилактики, а также гигиенической подготовки и аттестации не представляется возможным, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе», а также является нарушением п. 7.1, 7.6. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Все сотрудники, предоставившие личные медицинские книжки, имеют личные медицинские книжки установленного образца.

При проверке личных медицинских книжек сотрудников, предоставившие личные медицинские книжки, установлено:

-дата проведения последнего медицинского осмотра сотрудников – март 2021 года. Отметка о допуске к работе имеется у каждого сотрудника предприятия.

-в целях предупреждения и распространения инфекционных болезней при выполнении своей трудовой деятельности сотрудники своевременно проходят флюорографическое обследование.

-сотрудники своевременно проходят обследование на гельминтозы.

- предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников пройдены в соответствии с действующим законодательством.

-в целях повышения санитарной культуры, профилактики инфекционных болезней сотрудники предприятия своевременно проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

- вакцинопрофилактика сотрудников предприятия проводится в полном объеме, согласно Национального календаря профилактических прививок.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	ТР ТС 025/2012 СП 2.4.3648-20	п.7.2. ст.5 п.7.3 ст.5 п.1,2 ст.6 п.2.4.3	ст.28 п.1	<p>На момент проверки 12.04.2021 с 11-00 до 13-00 установлено, что используется мебель для учебных заведений, изготовленная Федеральным казённым учреждением "Исправительная колония № 13 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области", при этом в нарушение п. 7.2 ст. 5 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) и п.5.3.1 ГОСТ 22046-2016 "Межгосударственный стандарт. Мебель для учебных учреждений. Общие технические условия" осуществляется производство и выпуск в обращение продукции в отсутствие обязательной маркировки, а именно без информации на маркировке об обозначении стандарта (указан ГОСТ 22046-2002, утративший силу с 01.05.2018 г.), о едином знаке обращения на рынке, приведена не полная информация о дате изготовления (указан только год изготовления)</p> <p>В нарушение п.7.3 ст.5 ТР ТС 025/2012 отсутствует информация о среднем росте детей, для которых предназначена ученическая мебель.</p> <p>Таким образом, нарушены требования п 2.4.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи - В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев использоваться не должны. Вновь приобретаемая мебель должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 025/2012.</p>

				<p>Нарушены требования ст.5 ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"</p> <p>п.7.2. ст.5Маркировка должна быть четкой и содержать: наименование изделия мебели по эксплуатационному и функциональному назначению, обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное); товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии); наименование страны изготовителя; наименование и местонахождение изготовителя; наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного изготовителем лица, импортера; дату изготовления; гарантийный срок; срок службы, установленный изготовителем; единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.</p> <p>Для мебели, поставляемой в разобранном виде, маркировочный ярлык должен вкладываться в упаковку вместе с инструкцией по сборке;</p> <p>п.7.3. ст.5В маркировке детских и ученических стульев, столов, парт для общественных помещений дополнительно должны быть указаны: в числителе - их ростовой номер, в знаменателе - средний рост детей.</p>
2.	СП 2.4.3648-20 СП 3.1/3.2.3146-13	1.5. 7.1 7.6	ст.34 п.1 ст.34 п.1 ст.34 п.2 ст.34 п.3 ст.34 п.5	<p>На момент проверки 12.04.2021г. не представлены на проверку личные медицинские книжки следующих сотрудников: заместителя директора Малышева А.Г., инженера по охране труда Никитенко Т.И., социального педагога Акуловой Е.Ю., учителя английского языка Вагановой Е.В., учителя начальных классов Ковалевой А.А., учителя начальных классов Медведевой Л.Е., вследствие чего оценить своевременность прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинопрофилактики, а также гигиенической подготовки и аттестации не представляется возможным, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе".</p>
3.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	ст.28 п.1	<p>При осмотре помещения туалета, расположенного напротив кабинета ОБЖ №279: в туалете для мальчиков имеется поврежденная стена (керамическая плитка отпала), что не допускает качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>Тем самым нарушен п.2.5.3. СП2.4.3648-20- Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>
4.		2.6.6.	ст.19 п.1	<p>При организации питьевого режима в школе имеются установки с дозированным розливом воды. При этом отсутствуют одноразовые стаканчики. Емкости для сбора посуды, пустые. В зоне рекреации третьего этажа не установлена емкость для сбора</p>

			<p>посуды В начальной школе, в классах, имеются пластмассовые стаканчики, с фамилией ученика. (фотография №21,22,23,24,25)</p> <p>Тем самым нарушен п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20- Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.</p> <p>При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, проводится замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем.</p> <p>При использовании бутилированной воды хозяйствующий субъект должен быть обеспечена запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения.</p>
5.	2.7.2.	ст.28 п.1	<p>На момент проверки 12.04.2021 с 11-00 до 13-00 установлено, что во время проведения уроков в присутствии детей в кабинетах № 304, 278, 279 осуществляется проветривание помещений</p> <p>Таким образом, нарушены требования п 2.7.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи - Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения). Проветривание в присутствии детей не проводится.</p>
6.	2.7.3.	ст.28 п.1	<p>На момент проверки 12.04.2021 с 11-00 до 13-00 установлено, что в кабинетах № 427, 426, 425, 424, 423, 422, 307, 360, 357, 278, 279, 280, 217, 149, 276 отсутствуют термометры для контроля температуры воздуха в помещении.</p> <p>Таким образом, нарушены требования п 2.7.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи - Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется Организацией с помощью термометров.</p>
7.	2.7.4.	ст.23 п.1	<p>На момент проверки 12.04.2021 с 11-00 до 13-00 установлено, что в кабинете № 276 (химия) не обеспечен местной системой вытяжной вентиляции (в учебном кабинете вытяжной шкаф не присоединен к вентиляционному коробу).</p> <p>Таким образом, нарушены требования СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи:</p>

				<p>- п 2.7.4 -. Помещения, где установлено оборудование являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции;</p> <p>- п.3.4.8 - Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.</p>
8.		2.9.5.	ст.28 п.1	<p>В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний хозяйствующим субъектом не проводится контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, а именно: На площадке для сбора отходов установлены два контейнера с закрывающимися крышками. Один контейнер почти пустой, другой полностью заполнен. Крышки у контейнеров открыты. Работы выполняются подрядной организацией ООО Компания "Рифей" ;</p> <p>Инвентарь для уборки туалета имеет бумажную маркировку "туалет пол" которая различается только надписью (не отличается от другого инвентаря) и храниться вместе с другим инвентарем. (помещение №151).</p> <p>Уборочного инвентаря для уборки туалетов на этаже №2,3,4-нет. При осмотре помещения туалета, расположенного напротив кабинета ОБЖ №279: в туалете для девочек отсутствует емкость для антисептического раствора.</p> <p>Отсутствует инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора в помещении №308 (для уборочного инвентаря и разведению дезинфицирующего раствора). Работы выполняет подрядная организация ООО "ВИМЭКС ГРУПП" ИНН 6682009685.</p> <p>Тем самым нарушен п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 - В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующим субъектом проводятся:</p> <p>контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них;</p> <p>организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением;</p> <p>работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением;</p> <p>осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в Организацию, а также в случаях, установленных законодательством в сфере охраны здоровья;</p> <p>организация профилактических осмотров воспитанников и обучающихся и проведение профилактических прививок;</p> <p>распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой;</p>
9.		3.1.1. 3.4.11.	ст.28 п.1	<p>На момент проверки 16.02.2021 года с 11-00 до 13-00 установлено, что количество обучающихся в начальных классах превышает нормативы, установленные п.3.4.14 Правил - площадь учебных кабинетов должна рассчитываться исходя из того, что на одного обучающегося должно быть не менее 2,5 м² при фронтальных формах занятий, фактически площадь на одного обучающегося с учетом расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя составляет:</p>

				<p>класс 1а, 1д - кабинеты № 207, 148 - площадь кабинетов по 63,3 м² , на одного обучающегося 24,43 м²</p> <p>класс 1б, 1в - кабинеты № 147, № 150 - площадь кабинета по 63,2 м² , на одного обучающегося 2,43 м²</p> <p>класс 1г - кабинет № 149 - площадь кабинетов по 62,9 м² , на одного обучающегося 24,42 м²</p> <p>класс 3а - кабинет № 305 - площадь кабинета 63,1 м² , на одного обучающегося 24,43 м²</p> <p>классы 3в, 3г - кабинеты № 306, 206 - площадь кабинетов 62,7 м² , на одного обучающегося 24,41 м²</p> <p>Таким образом, нарушены требования СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи:</p> <p>п.2.4.2. Количество обучающихся, воспитанников и отдыхающих не должно превышать установленное пунктами 3.1.1, 3.4.14 Правил и гигиенические нормативы.</p> <p>п.3.4.14. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся.</p> <p>Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом:</p> <p>- не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;</p>
10.		3.4.8.	ст.28 п.1	<p>На момент проверки 12.04.2021 с 11-00 до 13-00 установлено, что в кабинетах № 341 (физика) и 276 (химия) демонстрационные столы не имеют защитных бортиков по наружному краю стола.</p> <p>Таким образом, нарушены требования п 3.4.8 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи - Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.</p>
11.		3.5.11.	ст.28 п.1	<p>На момент проверки 12.04.2021 с 11-00 до 13-00 установлено, что в кабинете № 424 во время урока не используемая интерактивная доска (панель) не переведена в режим ожидания.</p> <p>Таким образом, нарушены требования п 3.5.11 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи - Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выключать или переводить в режим ожидания, когда их использование приостановлено или завершено.</p>
Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (заполняется только при проведении плановой проверки).				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:				

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Приложение № 1 к акту проверки

лист №

код	№ п/п	наименование товаров, артикул, дата изготовления, срок годности	страна происхождения, изготовитель	поставщик	дата № накладной	ед.изм.	цена за ед.	проин-спекти-ровано	изъято из оборота	№ п. прил.2
2.46	1	стул, стол ученический	Федеральное казённое учреждение "Исправительная колония № 13 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области"	Федеральное казённое учреждение "Исправительная колония № 13 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области"	00000264 от 10.06.2020	шт.	1	1	1	5

Приложение № 2 к акту проверки

В результате проведения мероприятий по контролю выявлены некачественные и опасные товары:

№		перечень №№ из прил. 1
	не соответствует требованиям по результатам л/и	
1	безопасности	
2	качества	
3	подлинности (фальсификация)	
	нарушение требований маркировки продукции	
4	без информации (в т.ч. на русском языке)	
4а	без информации средствами идентификации	
5	с неполной информацией	1
5а	с неполной информацией средствами идентификации	
6	с недостоверной информацией	
6а	с недостоверной информацией средствами идентификации	
7	наличие знака соответствия без подтверждения соответствия	
	нарушение требований к документам	
8	без обязательного подтверждения соответствия (декларации, сертификата, свидетельства о гос. регистрации, ветеринарных документов и др.)	
9	без товаро-сопроводительных документов (ТСД)	
10	без информации об обязательном подтверждении соответствия в ТСД	
11	недостоверное декларирование продукции	
12	контрафактная продукция	
13	упаковка не соответствует требованиям НД	
14	имеются явные признаки недоброкачества	
15	сроки годности истекли	

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

Распоряжение № 01-01-01-03-09/8633 от 24.03.2021 г.

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 30.04.2021 № 66-09-13/17-5382-2021

Предписание о нарушении требований технических регламентов Таможенного союза от 30.04.2021 от 30.04.2021 № 66-09-13/16-5385-2021

Предписание о разработке программы предотвращения вреда от 30.04.2021 № 66-09-13/30-5381-2021

Протоколы лабораторных испытаний № 9.9052 от 19.04.2021г., № 9.9099 от 16.04.2021г., № 9.П-4926 от 09.04.2021

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника отдела

Лялеко Наталия Васильевна

главный специалист-эксперт

должность

подпись

Добрынина Алла Юрьевна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ДИРЕКТОР БИЦЮТА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

30.04 2021г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

Нарушения, указанные в акте, кроме пункта 4, на момент подписания акта устранены. Подтверждающие документы будут предоставлены на рассмотрение комиссии.
30.04.2021г. Директор школы СВ И.И. Вишнев

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Бицюта Ирина Николаевна

Действителен с 16.03.2021 по 16.03.2022