



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская. обл., г.
Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д.
86
тел.(3435) 25-45-70
E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 6 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
БИЦЮТА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

624191, Свердловская обл., г. Невьянск,
ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, ДОМ 3А

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 30.04.2021

№ 66-09-13/16-5382-2021

При проведении проверки с 05.04.2021 по 30.04.2021
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, ДОМ 3А

дата регистрации 19.02.2019

ИНН/ОГРН 6682015336 / 1196658012231

МАОУ СОШ № 6 Г.НЕВЬЯНСКА (624191, Свердловская обл., г. Невьянск, ДЗЕРЖИНСКОГО
УЛИЦА, ДОМ 3А)

рассмотрении представленных документов: акта от 30.04.2021

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Предоставить на проверку личные медицинские книжки следующих сотрудников: заместителя директора Малышева А.Г., инженера по охране труда Никитенко Т.И., социального педагога Акуловой Е.Ю., учителя английского языка Вагановой Е.В., учителя начальных классов Ковалевой А.А., учителя начальных классов Медведевой Л.Е., для оценки	СП 2.4.3648-20 СП 3.1/3.2.3146-13	1.5. 7.1 7.6	01.09.2021

	своевременности прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинопрофилактики, а также гигиенической подготовки и аттестации.			
2.	При осмотре помещения туалета, расположенного напротив кабинета ОБЖ №279: в туалете для мальчиков имеется поврежденная стена (керамическая плитка отпала), что не допускает качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Устранить повреждение керамической плитки в помещении туалета для мальчиков, расположенного напротив кабинета ОБЖ №279.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	01.09.2021
3.	При организации питьевого режима в школе с установкой дозированным розливом воды иметь одноразовые стаканчики, емкости для сбора посуды.	СП 2.4.3648-20	2.6.6.	01.09.2021
4.	Не допускать проветривание помещений кабинетов в присутствии детей	СП 2.4.3648-20	2.7.2.	01.09.2021
5.	оснастить кабинеты № 427, 426, 425, 424, 423, 422, 307, 360, 357, 278, 279, 280, 217, 149, 276 термометрами для контроля температуры воздуха в помещении.	СП 2.4.3648-20	2.7.3.	01.09.2021
6.	Обеспечить кабинет химии № 276 местной системой вытяжной вентиляции	СП 2.4.3648-20	2.7.4.	01.09.2021
7.	В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний хозяйствующим субъектом проводить контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, а именно: производить ежедневный контроль мусорных контейнеров с целью установления их заполнения не более 2/3 объема, а так же закрытых крышек; обследовать уборочный инвентарь для туалетов, имеющий отличную маркировку от другого инвентаря; хранить уборочный инвентарь для туалетов отдельно от другого инвентаря; иметь достаточное количество уборочного инвентаря для туалетов; в местах приготовления дезинфицирующего раствора иметь инструкцию по его разведению и использованию.	СП 2.4.3648-20	2.9.5.	01.09.2021
8.	Прием детей осуществлять в соответствии с нормами площади на одного обучающегося	СП 2.4.3648-20	3.1.1. 3.4.11.	01.09.2021
9.	Демонстрационные столы в кабинетах № 341 (физика) и 276 (химия) оснастить защитными бортиками по наружному краю стола.	СП 2.4.3648-20	3.4.8.	01.09.2021
10.	Во время уроков интерактивные доски (панели), использование которых приостановлено или завершено, выключать или переводить в режим ожидания	СП 2.4.3648-20	3.5.11.	01.09.2021

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

в срок до 01 сентября 2021 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

2.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БИЦЮТА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

заместитель начальника отдела
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах,
городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Лялеко Наталия Васильевна

ФИО

Предписание получил:

директор школы

должность, ФИО

Бицюта И.И.

подпись

Вз

30.04.2021г.

дата

Место выдачи предписания:

622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Бицюта Ирина Николаевна

Действителен с 16.03.2021 по 16.03.2022